

Адрес \_\_\_\_\_  
 Ведомственная принадлежность \_\_\_\_\_

**ПРОТОКОЛ** (первичный)  
 записей показаний счётчиков  
 и вольтметров

**18.06.14**  
 Абонент \_\_\_\_\_  
 Питающий центр \_\_\_\_\_

сформирован 20.06.14 14:31:54

№ об **188** Одинцово  
 Кл.нап 6 кв  
 № фид. **51** Фидер 78

сч.№ **108068046** коэф.ТТ 800/5 Ктт=160  
 коэф.ТН 6000/100 Ктн=60

час	Активная эл.эн. отдача		Реактивная эл.эн. отдача		cos() "фи"	tg() "фи"	Полная мощность кВА	Показания	
	Показания счётчика	Расход АЭ (кВтч)	Показания счётчика	Расход РЭ (кварч)				а/п	п/п
0	3690,81		2194,06						
1	3690,84	282,24	2194,08	214,08	,797	,76	354,25		
2	3690,87	279,36	2194,11	216,00	,791	,77	353,13		
3	3690,90	277,44	2194,13	216,00	,789	,78	351,61		
4	3690,93	281,28	2194,15	213,12	,797	,76	352,90		
5	3690,96	278,40	2194,17	214,08	,793	,77	351,19		
6	3690,99	272,64	2194,19	212,16	,789	,78	345,46		
7	3691,01	264,00	2194,22	205,44	,789	,78	334,52		
8	3691,04	286,08	2194,24	204,48	,814	,71	351,64		
9	3691,08	318,72	2194,26	216,00	,828	,68	385,02		
10	3691,12	405,12	2194,29	269,76	,832	,67	486,72		
11	3691,17	476,16	2194,32	332,16	,820	,70	580,57		
12	3691,22	464,64	2194,35	282,24	,855	,61	543,64		
13	3691,26	442,56	2194,38	313,92	,816	,71	542,59		
14	3691,31	460,80	2194,42	323,52	,818	,70	563,03		
15	3691,35	418,56	2194,45	288,00	,824	,69	508,07		
16	3691,40	422,40	2194,48	281,28	,832	,67	507,48		
17	3691,44	395,52	2194,50	251,52	,844	,64	468,72		
18	3691,48	356,16	2194,53	227,52	,843	,64	422,63		
19	3691,51	332,16	2194,55	211,20	,844	,64	393,62		
20	3691,54	322,56	2194,57	210,24	,838	,65	385,03		
21	3691,58	314,88	2194,59	206,40	,836	,66	376,50		
22	3691,61	310,08	2194,61	211,20	,826	,68	375,17		
23	3691,64	295,68	2194,64	207,36	,819	,70	361,14		
24	3691,67	299,52	2194,66	209,28	,820	,70	365,39		

потребление эл.энергии			средняя нагрузка			средневзвеш. коэф. мощности
часы	актив. квтч	реакт. кварч	актив. квтч	реакт. кварч	полная кВА	
с 0 до 8 ч.	2 221,44	1 695,36	277,68	211,92	349,31	
с 8 до 16 ч.	3 408,96	2 306,88	426,12	288,36	514,52	
с 16 до 24 ч.	2 626,56	1 734,72	328,32	216,84	393,46	
с 0 до 24 ч.	8 256,96	5 736,96	344,04	239,04	418,93	

Запись показаний счётчика производили:

1 Мельнич В.И. \_\_\_\_\_  
 фамилия подпись фамилия подпись

2 \_\_\_\_\_  
 фамилия подпись

3 \_\_\_\_\_  
 фамилия подпись

Западное управление «Энергоучет»  
 филиал ОАО «МОЭСК»

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.  
 Вх.№ ЭУ/ЗУ/01-  
 Тел.факс: (499) 148-69-57  
 E-mail:

18.06.14

Адрес \_\_\_\_\_

**ПРОТОКОЛ** (первичный)

Абонент \_\_\_\_\_

Ведомственная принадлежность \_\_\_\_\_

записей показаний счётчиков

Питающий центр \_\_\_\_\_

и вольтметров

сформирован 20.06.14 14:40:42

N об **188** Одинцово

Кл.нап 6 кВ

сч.№ **108064168**

коэф.ТТ 800/5 Ктт=160

N фид. **28** Фидер 47 А+Б

коэф.ТН 6000/100 Ктн=60

час	Активная эл.эн. отдача		Реактивная эл.эн. отдача		cos() "фи"	tg() "фи"	Полная мощность кВА	Показания	
	Показания счётчика	Расход АЭ (кВтч)	Показания счётчика	Расход РЭ (кварч)				а/п	п/п
0	4029,65		2092,40						
1	4029,70	495,36	2092,42	243,84	,897	,49	552,12		
2	4029,75	451,20	2092,44	185,28	,925	,41	487,76		
3	4029,79	391,68	2092,46	166,08	,921	,42	425,44		
4	4029,83	413,76	2092,48	188,16	,910	,45	454,53		
5	4029,88	412,80	2092,50	183,36	,914	,44	451,69		
6	4029,92	412,80	2092,52	172,80	,922	,42	447,51		
7	4029,96	414,72	2092,53	165,12	,929	,40	446,38		
8	4030,01	464,64	2092,55	185,28	,929	,40	500,22		
9	4030,07	544,32	2092,58	220,80	,927	,41	587,40		
10	4030,14	720,96	2092,61	308,16	,920	,43	784,06		
11	4030,22	715,20	2092,64	308,16	,918	,43	778,76		
12	4030,30	773,76	2092,68	374,40	,900	,48	859,58		
13	4030,37	720,00	2092,71	329,28	,909	,46	791,72		
14	4030,44	672,96	2092,74	280,32	,923	,42	729,01		
15	4030,51	644,16	2092,77	300,48	,906	,47	710,80		
16	4030,58	665,28	2092,81	307,20	,908	,46	732,78		
17	4030,64	594,24	2092,83	252,48	,920	,42	645,65		
18	4030,70	595,20	2092,86	240,00	,927	,40	641,77		
19	4030,76	596,16	2092,88	256,32	,919	,43	648,93		
20	4030,83	605,76	2092,91	270,72	,913	,45	663,50		
21	4030,88	519,36	2092,94	233,28	,912	,45	569,35		
22	4030,94	513,60	2092,96	245,76	,902	,48	569,37		
23	4030,98	456,96	2092,98	173,76	,935	,38	488,88		
24	4031,03	432,00	2093,00	167,04	,933	,39	463,17		

потребление эл.энергии			средняя нагрузка			средневзвеш. коэф. мощности
часы	актив. квтч	реакт. кварч	актив. квтч	реакт. кварч	полная кВА	
с 0 до 8 ч.	3 456,96	1 489,92	432,12	186,24	470,55	
с 8 до 16 ч.	5 456,64	2 428,80	682,08	303,60	746,60	
с 16 до 24 ч.	4 313,28	1 839,36	539,16	229,92	586,14	
с 0 до 24 ч.	13 226,88	5 758,08	551,12	239,92	601,08	

Запись показаний счётчика производили:

1 Меркулов В.И. \_\_\_\_\_  
 фамилия подпись фамилия подпись

2 \_\_\_\_\_  
 фамилия подпись

3 \_\_\_\_\_  
 фамилия подпись

Западное управление «Энергоучет»  
филиал ОАО «МОЭСК»

Стр. 56

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Вх.№ ЭУ/ЗУ/01-  
Тел.факс: (499) 148-69-57  
E-mail:

Адрес \_\_\_\_\_  
 Ведомственная принадлежность \_\_\_\_\_

**ПРОТОКОЛ** (первичный)  
 записей показаний счётчиков  
 и вольтметров

17.12.14  
 Абонент \_\_\_\_\_  
 Питающий центр \_\_\_\_\_

сформирован 18.12.14 15:58:37

№ об **188** Одинцово  
 Кл.напр. 6 кв  
 № фид. **51** **78**

сч.№ **108068046** коэф.ТТ 800/5 Ктт=160  
 коэф.ТН 6000/100 Ктн=60

час	Активная эл.эн. отдача		Реактивная эл.эн. отдача		cos() "фи"	tg() "фи"	Полная мощность кВа	Показания вольтметра	
	Показания счётчика	Расход АЭ (кВтч)	Показания счётчика	Расход РЭ (кварч)				а/п	п/п
0	3866,88050		2312,71280						
1	3866,93420	515,52	2312,74990	356,16	,823	,69	626,59		
2	3866,98700	506,88	2312,78680	354,24	,820	,70	618,40		
3	3867,03950	504,00	2312,82370	354,24	,818	,70	616,04		
4	3867,09190	503,04	2312,86030	351,36	,820	,70	613,60		
5	3867,14450	504,96	2312,89690	351,36	,821	,70	615,17		
6	3867,19760	509,76	2312,93340	350,40	,824	,69	618,58		
7	3867,25110	513,60	2312,96920	343,68	,831	,67	617,98		
8	3867,30790	545,28	2313,00520	345,60	,845	,63	645,58		
9	3867,37260	621,12	2313,04360	368,64	,860	,59	722,28		
10	3867,45290	770,88	2313,09650	507,84	,835	,66	923,12		
11	3867,53590	796,80	2313,14780	492,48	,851	,62	936,71		
12	3867,61410	750,72	2313,19700	472,32	,846	,63	886,94		
13	3867,69380	765,12	2313,25090	517,44	,828	,68	923,66		
14	3867,76940	725,76	2313,29470	420,48	,865	,58	838,77		
15	3867,84710	745,92	2313,34470	480,00	,841	,64	887,02		
16	3867,92900	786,24	2313,39640	496,32	,846	,63	929,79		
17	3868,00200	700,80	2313,44110	429,12	,853	,61	821,74		
18	3868,07330	684,48	2313,48340	406,08	,860	,59	795,87		
19	3868,14380	676,80	2313,52240	374,40	,875	,55	773,46		
20	3868,21120	647,04	2313,55890	350,40	,879	,54	735,83		
21	3868,27380	600,96	2313,59480	344,64	,867	,57	692,77		
22	3868,33250	563,52	2313,63080	345,60	,852	,61	661,06		
23	3868,38900	542,40	2313,66730	350,40	,840	,65	645,74		
24	3868,44320	520,32	2313,70340	346,56	,832	,67	625,17		

потребление эл.энергии			средняя нагрузка			средневзвеш. коэф. мощности
часы	актив. квтч	реакт. кварч	актив. квтч	реакт. кварч	полная кВа	
с 0 до 8 ч.	4 103,04	2 807,04	512,88	350,88	621,42	
с 8 до 16 ч.	5 962,56	3 755,52	745,32	469,44	880,84	
с 16 до 24 ч.	4 936,32	2 947,20	617,04	368,40	718,65	
с 0 до 24 ч.	15 001,92	9 509,76	625,08	396,24	740,09	

Запись показаний счётчика производили:

1 Иванов И.И. [Подпись]  
 фамилия подпись фамилия подпись

2 \_\_\_\_\_  
 фамилия подпись

3 \_\_\_\_\_  
 фамилия подпись

Западное управление «Энергоучет»  
 филиал ОАО «МОЭСК»

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.  
 Вх.№ ЭУ/ЗУ/01-  
 Тел.факс: (499) 148-69-57  
 E-mail:

Адрес \_\_\_\_\_  
 Ведомственная принадлежность \_\_\_\_\_

**ПРОТОКОЛ** (первичный)  
 записей показаний счётчиков  
 и вольтметров

17.12.14  
 Абонент \_\_\_\_\_  
 Питающий центр \_\_\_\_\_

сформирован 18.12.14 15:55:57


№ об **188** Одинцово  
 Кл.нап 6 кВ  
 № фид. **28** 47 А+Б

сч.№ **108064168** коэф.ТТ 800/5 Ктт=160  
 коэф.ТН 6000/100 Ктн=60

час	Активная эл.эн. отдача		Реактивная эл.эн. отдача		cos() "фи"	tg() "фи"	Полная мощность кВа	Показания	
	Показания счётчика	Расход АЭ (кВтч)	Показания счётчика	Расход РЭ (кварч)				а/п	п/п
0	4304,50680		2202,71140						
1	4304,57100	616,32	2202,72910	169,92	,964	,28	639,31		
2	4304,63620	625,92	2202,74580	160,32	,969	,26	646,13		
3	4304,69980	610,56	2202,76220	157,44	,968	,26	630,53		
4	4304,76440	620,16	2202,77930	164,16	,967	,26	641,52		
5	4304,83050	634,56	2202,79620	162,24	,969	,26	654,97		
6	4304,89690	637,44	2202,81290	160,32	,970	,25	657,29		
7	4304,96480	651,84	2202,82980	162,24	,970	,25	671,73		
8	4305,03790	701,76	2202,84970	191,04	,965	,27	727,30		
9	4305,11930	781,44	2202,87320	225,60	,961	,29	813,35		
10	4305,20680	840,00	2202,90030	260,16	,955	,31	879,37		
11	4305,30190	912,96	2202,93360	319,68	,944	,35	967,31		
12	4305,40640	1 003,20	2202,97430	390,72	,932	,39	1 076,60		
13	4305,51850	1 076,16	2203,01960	434,88	,927	,40	1 160,71		
14	4305,62890	1 059,84	2203,06500	435,84	,925	,41	1 145,96		
15	4305,73300	999,36	2203,10520	385,92	,933	,39	1 071,29		
16	4305,82980	929,28	2203,14260	359,04	,933	,39	996,23		
17	4305,92770	939,84	2203,18100	368,64	,931	,39	1 009,55		
18	4306,01780	864,96	2203,21320	309,12	,942	,36	918,54		
19	4306,10340	821,76	2203,24400	295,68	,941	,36	873,34		
20	4306,18460	779,52	2203,27130	262,08	,948	,34	822,40		
21	4306,25660	691,20	2203,29280	206,40	,958	,30	721,36		
22	4306,33050	709,44	2203,31350	198,72	,963	,28	736,75		
23	4306,40030	670,08	2203,33320	189,12	,962	,28	696,26		
24	4306,46610	631,68	2203,35050	166,08	,967	,26	653,15		

потребление эл.энергии			средняя нагрузка			средневзвеш. коэф. мощности
часы	актив. квтч	реакт. кварч	актив. квтч	реакт. кварч	полная кВа	
с 0 до 8 ч.	5 098,56	1 327,68	637,32	165,96	658,57	
с 8 до 16 ч.	7 602,24	2 811,84	950,28	351,48	1 013,20	
с 16 до 24 ч.	6 108,48	1 995,84	763,56	249,48	803,28	
с 0 до 24 ч.	18 809,28	6 135,36	783,72	255,64	824,36	

Запись показаний счётчика производили:

1  \_\_\_\_\_  
 фамилия подпись фамилия подпись

2 \_\_\_\_\_  
 фамилия подпись

3 \_\_\_\_\_  
 фамилия подпись

Западное управление «Энергоучет»  
 филиал ОАО «МОЭСК»